

Svetový deň vody / STUDNE

Stanovené hodnoty – skriningové výsledky studní z Malinova

poradové číslo	pH	Vodivosť	Amónné ióny	Dusitany	Dusičnany	Tvrdosť
		($\mu\text{S}/\text{cm}$)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mmol/l)
		max 1250	max 0,5	max 0,5	max 50	1,1-5,0
1.	7,3	620	menej ako 0,10	menej ako 0,10	14	3
2.	7,1	560	menej ako 0,10	menej ako 0,10	7,4	2,8
3.	7,1	630	menej ako 0,10	menej ako 0,10	14	3,3
4.	7,3	629	menej ako 0,10	menej ako 0,10	7,3	2,9

Limity pre zdroj pitnej vody (Vyhláška č.91 /2023 Z.z.)

Poradové číslo vzorky

1. Cintorínska
2. Agátová
3. Družstevná
4. Malý park - Hasičská studňa

Vypracoval: Ing. Iveta Sajánová
Odborný inžinier / Inšpekcia

VÚRUP

.Box 50