

Prichádza sezóna vykurovania

Chladné dni a ochladenie v našich domoch a domácnostiach nás opäť upozorňuje na to, že je čas skontrolovať technický stav tepelných spotrebičov a komínov. Vykurovacie obdobie patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 6% celkového počtu požiarov za rok (592 požiarov z celkového počtu 10 729 požiarov v r. 2022). V rámci I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.

Nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, prítomnosť horľavých látok v jeho blízkosti, používanie plyných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu a nevhodná konštrukcia komína patria k najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies.

Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepeľného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. Vyššie uvedená vyhláška stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne :

- | | |
|---|--------------------|
| • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW | 1 x za 4 mesiace |
| • komíny s vložkou pre spotrebiče na plyné palivá do 50 kW | 1 x za 12 mesiacov |
| • komíny bez vložky pre spotrebiče na plyné palivá do 50 kW | 1 x za 6 mesiacov |
| • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW | 1 x za 2 mesiace |
| • komíny pre spotrebiče na plyné palivá nad 50 kW | 1 x za 6 mesiacov |

Nezabúdajme, že požiar môže v priebehu malej chvíle zničiť Váš majetok. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať preventívnym opatreniam predovšetkým pred začatím vykurovacej sezóny. Aj počas vykurovacej sezóny sa musia udržiavať komínové telesá v dobrom technickom stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov. Požiar vzniknutý vznietením sadzí v komíne nikdy nehasiť vodou, neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť a neskladovať v ich blízkosti horľavé materiály. Vykurovacie telesá sa musia umiestňovať na nehorľavé podložky daných rozmerov, popol z vykurovacích telies vysýpať zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. Inštaláciu vykurovacích telies, kontrolu celkového technického stavu a čistenie komínov doporučujeme zveriť odborníkom.

mjr. Ing. Dana Škvarková
OR HaZZ v Pezinku